



## Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica  
Ufficio Protezione Passiva, Protezione Attiva,  
Settore Merceologico e Laboratori

Alla PII S.r.l.  
Viale S. Michele del Carso, 15  
20144 - MILANO  
Pec: piisrl@pec.qcom.it

**Oggetto:** Rinnovo Omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 7/01/2005, della Società **PII S.r.l.** denominato “**P6 GI**” a polvere da 6 kg classe “A - B - C” con capacità estinguente “**43A - 233B - C**”.

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di rinnovo dell' omologazione dell'estintore portatile d'incendio indicato in oggetto.

Il Codice di Omologazione dell'estintore in oggetto, da riportare sull'etichetta e sulla dichiarazione di conformità rilasciata, per ciascun esemplare, ai sensi dell'art. 3 lettera f del D.M. 07/01/2005, è il numero di protocollo della prima omologazione comprensivo della data DCPREV Prot. 0015739 del 30/11/2011.

Sottoscrizione con firma digitale  
**IL DIRIGENTE**  
(Dott. Ing. Mauro CACIOLAI )