



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
AREA VI – Protezione Attiva



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot n 0004136 del 15/03/2012

032101.01.12.04. Estintori

Alla Soc. **P.I.I. S.r.l.**
Via S. Michele del Carso, 15
20144 MILANO

Oggetto: Rinnovo Omologazione estintore carrellato d'incendio secondo D.M. 6/03/1992 della Società **P.I.I. S.r.l.** denominato “ **CBE 50000** ” a polvere da 50 kg. con capacità estinguente A – B1 - C . Codice Omologazione **MI051ECP50AB1C006**.

Si trasmette, in allegato, l'atto di rinnovo dell'omologazione
come da richiesta della Ditta **P.I.I. S.r.l.** relativo all'estintore carrellato
indicato in oggetto.

Si comunica che il procedimento, ai sensi della normativa vigente, è stato condotto
dall' I.A. **CIMARELLI Mauro** .

IL DIRETTORE CENTRALE
(DATTELO)





SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato Attività e Normative
Speciali di Prevenzione Incendi

70

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

E DEI SERVIZI ANTINCENDI

VISTO il decreto ministeriale 6 marzo 1992 concernente "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione della capacità Estinguente degli estintori carrellati d'incendio";

VISTA l'istanza presentata dalla società **PII S.r.l.** Codice Costruttore **051** sita in **Via S. Michele del Carso, 15 MILANO**, per ottenere l'omologazione dell'estintore carrellato d'incendio di propria produzione denominato "**CBE50000**" tipo a **POLVERE** da **Kg. 50** CLASSI "**A-B-C**" CAPACITA' ESTINGUENTE "**A-B1-C**";

VISTO il certificato di prova n.EC/03 PRATICA N.492/B, del 22/03/2001 emessa dal Laboratorio **TE.SI. S.r.l.** via **Provinciale Casilina/Stazione Sgurgola 03012 ANAGNI (FR)** nonchè i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

con il numero di codice **MI051ECP50AB1C006**, il prototipo dell'estintore carrellato d'incendio denominato "**CBE50000**" tipo a **POLVERE Kg. 50** CLASSI "**A-B-C**" CAPACITA' ESTINGUENTE "**A-B1-C**" prodotto dalla società **PII S.r.l.** Codice Costruttore **051** sita in **Via S. Michele del Carso, 15 MILANO**, e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità afferenti ad ogni fornitura di estintori carrellati oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati oltre al codice di omologazione e agli estremi del presente atto di omologazione di cui all'art. 3 punto 6 del D.M. 06/03/1992, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del decreto ministeriale 6 marzo 1992, anche quelli che possono riguardare l'applicazione delle normative vigenti in materia di apparecchi a pressione.

Roma, 05.03.2001

Fasc. 4115/3/C sott. 60

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(Dott. Ing. Giorgio MAZZINI)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA



DIREZIONE CENTRALE PER
LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VI - PROTEZIONE ATTIVA

Codice omologazione M1051ECP50AB1E006
Del 5/06/2001
Validità rinnovata al 5/06/2011

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Ing. FABIO D'AMICO



DIREZIONE CENTRALE PER
LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VI - PROTEZIONE ATTIVA

Codice omologazione M1051ECP50AB1E006
Del 5/6/2001 ; Rinn. 14/7/2006
Validità rinnovata al 05/06/2016

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. FABIO D'AMICO)

08 MAR. 2012