



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto ministeriale 6 marzo 1992 concernente "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione della capacità Estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati d'incendio";

VISTA l'istanza presentata dalla società **PII S.r.l.** Codice Costruttore **051** sita in **Via Sitia Yomo, 11 - 20082 PASTURAGO DI VERNATE (MI)**, per ottenere l'omologazione dell'estintore carrellato d'incendio di propria produzione denominato "**SCH 10000**" a schiuma AFFF da lt. **100** Classi "**A-B**" capacità estinguente "**A - B4**";

VISTO il certificato di prova n.LEC/03/001 PRATICA N.PRO/03/001/LEC del 31/03/2003 emessa dal Laboratorio CSI S.p.A. viale Lombardia, 20 - 20021 BOLLATE (MI) nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

con il numero di codice **MIO51ECSCH100AB4008**, il prototipo dell'estintore carrellato d'incendio denominato "**SCH 10000**" a schiuma AFFF da lt. **100** Classi "**A-B**" capacità estinguente "**A-B4**" prodotto dalla società **PII S.r.l.** Codice Costruttore **051** sita in **Via Sitia Yomo, 11 - 20082 PASTURAGO DI VERNATE (MI)**, e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità afferenti ad ogni fornitura di estintori carrellati oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati oltre al codice di omologazione e agli estremi del presente atto di omologazione di cui all'art. 3 punto 6 del D.M. 06/03/1992, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del decreto ministeriale 6 marzo 1992, anche quelli che possono riguardare l'applicazione delle normative vigenti in materia di apparecchi a pressione.

Roma, **29 AGO. 2003**

Fasc. 4115/3/C sott. 60

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Roberto BARZI)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA



DIREZIONE CENTRALE PER
 LA PREVENZIONE DELLA SICUREZZA TECNICA
 AREA ATTIVITÀ PROFESSIONALE ATTIVA

Codice modello **M1051ECSCH100AB4008**
 Del **29/08/2003**
 Validità rinnovata al **29/08/2013**

IL DIRETTORE CENTRALE
 (Dott. Ing. Maurizio STOCCHI)



DIREZIONE CENTRALE PER
 LA PREVENZIONE DELLA SICUREZZA TECNICA
 AREA ATTIVITÀ PROFESSIONALE ATTIVA

Codice modello **M1051ECSCH100AB4008**
 Del **29/08/2003 - RIN. 29/08/2013**
 Validità rinnovata al **29/08/2013**

IL DIRETTORE CENTRALE
 (Dott. Ing. Fabio DATILO)