

R.A.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
AREA VI – Protezione Attiva



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot n 0000917 del 26/01/2012
666|032101.01.12.04. Estintori

Alla Soc. P.i.i. S.r.l.
Via S. Michele del Carso, 15
20144 MILANO

e.p.c. Laboratorio CSI S.p.A.
Via Lombardia, 20
20021 BOLLATE (MI)

Oggetto: Omologazione estintore carrellato d'incendio secondo D.M. 06/03/1992 della Società P.i.i. S.r.l. denominato "SCH 50012" a schiuma da 50 lt. con capacità estinguente A – B4. **Contrassegno Distintivo MI051ECSCH50AB4009**

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di omologazione dell'estintore carrellato d'incendio indicato in oggetto.

Si comunica che il procedimento, ai sensi della normativa vigente, è stato condotto dall'I.A. CIMARELLI Mauro.

IL DIRIGENTE SUPERIORE
(Dott. Ing. Lamberto MAZZIOTTI)

MA



Ministero dell'Interno

133

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto ministeriale 6 marzo 1992 concernente "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione della capacità Estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati d'incendio";

VISTA l'istanza presentata dalla società **PII S.r.l.** Codice Costruttore **051** sita in **Via S. Michele del Carso, 15 - 20144 - MILANO**, per ottenere l'omologazione dell'estintore carrellato d'incendio di propria produzione denominato "**SCH 50012**" a schiuma PREMIX MG 30 da lt. **50** Classi "**A-B**" capacità estinguente "**A - B4**";

VISTO il certificato di prova n.LEC/005/11 PRATICA N.PRO/005/11/LEC del 23/12/2011 emessa dal Laboratorio CSI S.p.A. viale Lombardia, 20 - 20021 BOLLATE (MI) nonchè i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

con il numero di codice **MIO51ECSCH50AB4009**, il prototipo dell'estintore carrellato d'incendio denominato "**SCH 50012**" a schiuma PREMIX MG 30 da lt. **50** Classi "**A-B**" capacità estinguente "**A-B4**" prodotto dalla società **PII S.r.l.** Codice Costruttore **051** sita in **Via Sitia Yomo, 11 - 20082 PASTURAGO DI VERNATE (MI)**, e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità afferenti ad ogni fornitura di estintori carrellati oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati oltre al codice di omologazione e agli estremi del presente atto di omologazione di cui all'art. 3 punto 6 del D.M. 06/03/1992, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del decreto ministeriale 6 marzo 1992, anche quelli che possono riguardare l'applicazione delle normative vigenti in materia di apparecchi a pressione.

23 GEN. 2012

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA



IL DIRETTORE CENTRALE
(DATILO)

